



Siège Social OTIS
Bâtiment Ile-de-France
3, place des pyramides - La Défense 9
92800 Puteaux, France
Adresse Postale :
OTIS - 92067 La Défense Cedex

ATTESTATION DE LEVÉE DE RÉSERVES

Monsieur,

Veillez trouver ci-après nos actions réalisées suite au rapport de contrôle du 25/01/2017

de la société APAVE

réf rapport	Adresse	Appareil
8330218-002-1	SEMECCEL CITÉ DE L'ESPACE Avenue Jean Gonord 31506 TOULOUSE	BOJ92

N° d'observation	Observation	Date de levée
1	Présence d'eau en cuvette à étancher	client
2	Commande au -2 à réviser	OK le 16/02/2017
3	1 cellule toute hauteur à réviser	OK le 16/02/2017

TOULOUSE Le ; 20/02/2017

OTIS - Agence de Toulouse
22, rue Jean Monnet
BP 82000 SAINT-JEAN
31242 L'ÉLION Codex
Tél. 05 34 25 83 00 - Fax 05 34 25 83 01

Certifié
Assurance Qualité
ISO 9001

Tél 01 46 91 60 00
Fax 01 47 68 95 97



Siège Social OTIS
Bâtiment Île-de-France
3, place des pyramides - La Défense 9
92800 Puteaux, France
Adresse Postale :
OTIS - 92067 La Défense Cedex

ATTESTATION DE LEVÉE DE RÉSERVES

Monsieur,

Veillez trouver ci-après nos actions réalisées suite au rapport de contrôle du 25/01/2017
de la société APAVE

réf rapport	Adresse	Appareil
8330218-002-1	SEMECCÉL CITE DE L'ESPACE Avenue Jean Gonord 31506 TOULOUSE	BOJ93

N° d'observation	Observation	Date de levée
1	Présence de canalisation étrangère en gaine et machinerie. Le local est exclusivement réservé au service de l'ascenseur	client

TOULOUSE Le ; 20/02/2017

OTIS - Agence de Toulouse
22, rue Jean Minnet
83 5000 SAINT JEAN
31242 L'UNION Cedex
Tél. 05 34 25 93 00 - Fax 05 34 25 93 11

Certifié
Assurance Qualité
ISO 9001

Tél. 01 46 91 60 00
Fax 01 47 68 95 97



Siège Social OTIS
Bâtiment Ile-de-France
3, place des pyramides - La Défense 9
92800 Puteaux, France
Adresse Postale :
OTIS - 92067 La Défense Cedex

ATTESTATION DE LEVÉE DE RÉSERVES

Monsieur,

Veillez trouver ci-après nos actions réalisées suite au rapport de contrôle du 25/01/2017

de la société APAVE

réf rapport	Adresse	Appareil
8330218-002-1	SEMECCEL CITE DE L'ESPACE Avenue Jean Gonord 31506 TOULOUSE	BOJ94

N° d'observation	Observation	Date de levée
1	Voyant indicateur niveau palier à réviser en machinerie	OK le 16/02/2017

TOULOUSE Le ; 20/02/2017

OTIS - Agence de Toulouse
92-108 Jean Moulin
BP 50020 SAINT JEAN
31242 L'ARON Cedex
Tél. 05 34 25 83 00 - Fax 05 34 25 83 01

Certifié
Assurance Qualité
ISO 9001

Tél 01 45 91 60 00
Fax 01 47 68 95 97

ATTESTATION DE LEVÉE DE RÉSERVES

Monsieur,

Veillez trouver ci-après nos actions réalisées suite au rapport de contrôle du 25/01/2017

de la société APAVE

réf rapport	Adresse	Appareil
8330218-002-1	SEMECCEL CITE DE L'ESPACE Avenue Jean Gonord 31506 TOULOUSE	AMB37

N° d'observation	Observation	Date de levée
1	Indicateur de déplacement aux paliers à réviser	
2	Assurer le fonctionnement du dispositif d'éclairage de secours	OK le 16/02/2017

TOULOUSE Le ; 20/02/2017

OTIS - Agence de Toulouse
22, rue Jean Monnet
31500 SAINT-JEAN
31242 LUNON Cedex
Tél. 05 34 25 83 01 - Fax 05 34 25 83 01



Siège Social OTIS
Bâtiment Île-de-France
3, place des pyramides - La Défense 9
92800 Puteaux, France
Adresse Postale :
OTIS - 92067 La Défense Cedex

ATTESTATION DE LEVÉE DE RÉSERVES

Monsieur,

Veillez trouver ci-après nos actions réalisées suite au rapport de contrôle du 25/01/2017

de la société APAVE

réf rapport	Adresse	Appareil
8330218-002-1	SEMECCEL CITE DE L'ESPACE Avenue Jean Gonord 31506 TOULOUSE	BOJ95

N° d'observation	Observation	Date de levée
1	Valve de rupture - pas de fonctionnement cabine vide, à régler	

TOULOUSE Le ; 20/02/2017

OTIS - Agence de Toulouse
22 rue Jean Minnet
BA 50020 SAINT JEAN
31242 L'UNION Cedex
Tél. 05 34 25 83 00 Fax 05 34 25 83 11

Certifié
Assurance Qualité
ISO 9001

Tél. 01 46 91 60 00
Fax 01 47 68 95 97

ATTESTATION DE LEVÉE DE RÉSERVES

Monsieur,

Veillez trouver ci-après nos actions réalisées suite au rapport de contrôle du 25/01/2017

de la société APAVE

réf rapport	Adresse	Appareil
8330218-002-1	SEMECCEL CITE DE L'ESPACE Avenue Jean Gonord 31506 TOULOUSE	BOJ97

N° d'observation	Observation	Date de levée
1	Cuvette à nettoyer - présence d'huile / eau en fosse	client
2	Assurer le fonctionnement du dispositif d'éclairage de secours	

TOULOUSE Le ; 20/02/2017


 OTIS - Agence de Toulouse
 22, rue Jean Monnet
 BP 50020 SAINT JEAN
 31242 LUNON Cedex
 Tél. 05 34 25 83 00, Fax 05 34 25 83 11